

Директору МБУ Кочковского района
«Комплексный центр социального
обслуживания населения со
стационаром социального
обслуживания престарелых граждан и
инвалидов»

Беленьковой О.И.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Об устранении нарушений
законодательства об инвалидах

Прокуратурой Кочковского района проведена проверка исполнения законодательства о социальной защите инвалидов в целях обеспечения их беспрепятственного доступа к объектам транспорта и социальной инфраструктуры.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» органы местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм создают условия инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям)

В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального района, городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме (ст. 15 ФЗ № 181-ФЗ).

Постановлением Госстроя РФ от 29.11.1999 № 73 утверждены "СП 31-102-99. Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей" (далее – Правила).

Пунктом 9.1. Правил предусмотрено, что входы в здания, помещения должны соответствовать критериям доступности, т.е. оборудованы для инвалидов маломобильных категорий.

Пунктом 11.3. Правил предусмотрено, что к визуальным устройствам и средствам информации, используемым для вспомогательного управления движением и поведением посетителей, относятся:

разметка и цвет элементов оборудования;

цветовые указатели и знаки;

щиты, стенды, табло;

световые маяки.

Пунктом 11.8 Правил предусмотрено, что на путях движения рекомендуется применять направляющие символы и ограничительную (латеральную) разметку по ходу внутри здания или сооружения (к месту получения услуги).

Пунктом 5.2.3. СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001", утвержденных Приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605, предусмотрено, что участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. Рекомендуется предусматривать световые маячки.

Зоны "возможной опасности" с учетом проекции движения дверного полотна должны быть обозначены контрастной цвету окружающего пространства краской для разметки.

Рекомендуемый цвет – желтый (п. 8.14. СП 31-102-99).

В ходе проверки установлено, что в здании учреждения в нарушение вышеуказанных требований не созданы условия инвалидам для беспрепятственного доступа, т.к. вход в здание не соответствует требованиям информативности, также на входной двери имеется кнопка вызова для инвалидов, которая расположена на высоте более 1,5 метра, что затрудняет пользование кнопкой маломобильных посетителей.

Вход на первый этаж в учреждение имеет более двух ступеней, а также имеется лестничный марш на 2 этаж, в которых отсутствуют графические или цветовые средства информации, что не соответствует требованиям информативности.

В помещениях учреждения отсутствуют направляющие символы и разметка к местам получения услуги.

Таким образом, в учреждении нарушены нормы, предусмотренные законодательством о социальной защите инвалидов, что влечет за собой нарушения прав и законных интересов инвалидов.

Указанные нарушения стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей лицами, ответственными за данное направление в учреждении, и ненадлежащего контроля со стороны руководителя учреждения.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Кочковского района и принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.


2. Устранить выявленные нарушения законодательства, а именно обеспечить беспрепятственный доступ к зданиям с учетом потребности инвалидов, организовать визуальные устройства и средства информации с учетом требований СП 59.13330.2012., СП 31-102-99.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц, копию приказа представить прокурору Кочковского района.

4. О результатах рассмотрения представления сообщить прокурору района в письменной форме в установленный законом месячный срок.

Разъясняю, что в соответствии со ст. 6 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» требования прокурора, вытекающие из его полномочий, подлежат безусловному исполнению в установленный срок. За неисполнение требований прокурора предусмотрена административная ответственность по ст. 17.7 КоАП РФ.

Прокурор Кочковского района
советник юстиции



Кислицын Д.В.